

## **Základní informace o přístupnosti prostor CENIA pro osoby se zdravotním postižením**

Adresa: **Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00**

### **1) Přístup k objektu**

#### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

#### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

### **2) Vstup do objektu**

#### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO
- rampa: ANO
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO (šířka 160 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Alternativní bezbariérový vchod: NE

### **3) Pohyb po objektu**

V případě komplikací s pohybem po objektu lze klienta (OZP) operativně odbavit v rámci přístupných prostor v objektu: ANO

Objekt má více podlaží: ANO

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina: NE

Výtah: ANO

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150 cm): ANO

Výtah je průchozí: NE

Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: ANO

Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO

Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO

Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO

Uvnitř kabiny se nachází:

- ovladač s tlačítky: ANO
- ovladač s tlačítky s reliéfním popisem: ANO
- dotykový displej: NE
- zrcadlo: ANO
- sklopné sedátko: ANO
- madlo: ANO
- akustický hlásič směru jízdy: ANO
- akustické označení podlaží: ANO
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: NE
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: ANO
- interkom: ANO

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

#### **4) Vybavení a organizace vnitřních prostor**

V objektu se nachází informační/kontaktní místo (prostor pro poskytnutí informací – recepce, vrátnice): NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

V objektu se nachází místo vybavené indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

Hygienické zázemí:

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Přístupná toaleta je:

volně přístupná: ANO

viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO

označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE

přístupná: přímo z chodby: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 47 cm: ANO
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: NE
- velké umyvadlo: NE
- malé umývatko: ANO
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE